

Báo cáo sự cố 00212026

**Ngày báo cáo**

29/03/2026

**Ngày phát hiện ra sự cố**

26/03/2026

**Người báo cáo**

Hồ Thị Yến

**Quy trình xảy ra sự cố**

- No

**Bộ phận**

LAB - IVF

**Thiết bị xảy ra sự cố**

Hệ thống AHU

**Hệ thống AHU**

- VOC

**Phân loại sự cố**

No

**Mức độ ảnh hưởng ( đến mẫu )**

No

**Mức độ ảnh hưởng ( đến khách hàng )**

No

**Mô tả chi tiết sự cố**

Lúc 9h30 sáng và 15h15 có phát hiện mùi tối nồng trong lab chính và phụ. Các tua làm việc sáng có ảnh hưởng: Sinh thiết, nhật trứng và buổi chiều: ICSI, rửa phôi bào tua cuối.

**Nguyên nhân ( nếu xác định được )**

Không xác định

**Hành động xử lý ban đầu**

Đã nhắc nhở và báo hạn chế thủ thuật đối với các tua làm việc.

**Hành động khách phục/phòng ngừa**

Không xác định

**Theo dõi sau xử lý**

Không xác định.

**Nhân sự trực tiếp**

No

**Nhân sự liên quan 1**

No

**Nhân sự liên quan 2**

No

**Trưởng bộ phận**

Đoàn Phương Thảo

**Tình trạng xác nhận**

Mới

**ID**

00212026